

TOEGANGSCONTROLESYSTEMEN

Overzicht van M, MT, TTD



ELK SYSTEEM IS OPGEBOUWD VANUIT DE M, MT EN TTD (TOEGANGSCONTROLESERIE) EN BEVAT:

- 1 voedingsbron per centrale (type ns. AL13V8A3)
- 1 softwarepakket voor de installatie (SWAMIGO)
- 1 interfaceverbinding (INT485C, INTETHERNET)

OPMERKING: De voeding voor de elektro sloten, terugmeldcontacten en externe relais, moet gescheiden zijn met die van het toegangscontrolesysteem, zodat er geen interferentie kan ontstaan. Tevens dient er een varistor te zijn gemonteerd, zodat het systeem van de toegangscontrolecentrale beschermt is tegen eventuele piekspanningen.

